

Република Србија  
ГРАД ЧАЧАК  
ул. Жупана Страгимира бр. 2  
32000 Чачак  
Број: 404-1/60-2016-II/5  
06.02.2017. године  
ЧАЧАК

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  
Градоначелник града Чачка доноси

## ОДЛУКУ о обустави поступка

**ОБУСТАВЉА СЕ** поступак јавне набавке добра – набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча, број 404-1/60-2016-II.

### Образложење

Градоначелник града Чачка је донео дана 19.09.2016. године Одлуку о покретању поступка јавне набавке добра – набавка и монтажа опреме за подсистем водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча, број 404-1/60-2016-II (редни број набавке из плана набавки 1.1.21.). Процењена вредност јавне набавке је 15.000.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка иде на терет средстава буџета Града Чачка за 2016. годину, апpropriјација 481, економска класификација 512 – машине и опрема. Назив и ознака из општег речника набавке – 44160000-цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и сајту града Чачка ([www.cacak.org.rs](http://www.cacak.org.rs)).

Комисија за јавну набавку наручиоца је преузела активности у складу са 54. Закона о јавним набавкама и сачинила Извештај о стручној оцени понуда.

У извештају о стручној оцени понуда од 02.02.2017. године Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

Благовремено до задатог рока из конкурсне документације (06.12.2016. године до 12,00 часова) приспеле су 2 (две) понуде и то: понуда понуђача „Alfaco inženjering“ d.o.o. Чачак, МБ 06981607 и понуда понуђача „Хидроконтрол“ d.o.o. Ниш МБ 07619910. Неблаговремених понуда нема.

Комисија за јавну набавку је 06.12.2016. године са почетком у 13,00 часова, извршила отварање понуда и приступила стручној оцени понуда о чему је у складу са чланом 105 ЗЈН сачинила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

I Све приспеле понуде су благовремене.

II 1. Понуда понуђача „Хидроконтрол“ d.o.o. Ниш је неприхватљива на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) Закона о јавним набавкама којом је утврђено да је прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, из следећих разлога:

- Комисија за јавну набавку, је стручним лицима запосленим у ЈКП „Водовод“ Чачак, као крајњем кориснику доставила спецификацију понуђене опреме из понуде наведеног понуђача, како би што јасније и потпуније било утврђено да ли понуђена опрема одговара захтеваним карактеристикама. Дане 24.01.2017. године ЈКП „Водовод“ Чачак, је доставио анализу карактеристика понуђене опреме, у којој је наведено да у делу електро опреме и радова понуђач „Хидроконтрол“ d.o.o. Ниш није понудио одговарајућу опрему (нема одговарајуће тражене техничке карактеристике) у следећим позицијама: р.бр 1.1.4., 2.1.4, 3.1.4, 4.1.4, 5.1.4 – Систем беспрекидног напајања типа SLAC24 Електро или еквивалентан са аутономијом 8h или дужом... – нема потребан број извода 12 и 24V са струјним ограничењем 3A... р.бр. 1.1.7, 2.1.7, 3.1.7, 4.1.7, 5.1.7 - Пренапонска заштита за четири аналогна сигнала 4-20mA, еквивалентно типу LPP4, произвођач Електро Шабац, следећих карактеристика: - Max. улазни напон: 30V за сигналне линије, 15V за 4 комуникационе линије - Број штићених линија: 4... - није одговарајуће траженом, зато што је понуђен уређај који штити једну линију, а тражено је за 4 линије. р.бр. 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.6 - Детектор нивоа проводних течности у 6 тачака, са подесивим прагом телчеранције.... није одговарајуће траженом, јер понуђени може да обавља само једну функцију од три тражене...

2. Понуда понуђача „Alfaco inženjering“ d.o.o. Чачак је неприхватљива на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) Закона о јавним набавкама којом је утврђено да је прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава,

нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке, из следећих разлога:

- Комисија за јавну набавку, је стручним лицима запосленим у ЈКП „Водовод“ Чачак, као крајњем кориснику доставила спецификацију понуђене опреме из понуде наведеног понуђача, како би што јасније и потпуније било утврђено да ли понуђена опрема одговара захтеваним карактеристикама. Дане 24.01.2017. године ЈКП „Водовод“ Чачак, је доставио анализу карактеристика понуђене опреме, у којој је наведено да у делу машински део опреме и радова понуђач „Alfaco inženjering“ d.o.o. Чачак није понудио одговарајућу опрему (нема одговарајуће тражене техничке карактеристике) и то: Пумпна станица PS2, RDT2 – Позиција број 1, конкурсном документацијом је захтевана пумпна станица снаге P=7,5kw и број обртаја n=1450, а понуђена је снаге P=11kw и број обртаја n=2940. Затим, пумпна станица PS3, RDT3 – Позиција број 1, конкурсном документацијом је захтевана пумпна станица са бројем обртаја n=1450, а понуђена је са бројем обртаја n=2900.

У члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама је утврђено да наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора. Како су обе приспеле понуде неприхватљиве зато што су неодговарајуће, у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) и 33) Закона о јавним набавкама, то нису испуњени услови за доношење одлуке за доделу уговора.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у изреци ове одлуке.

**Правно средство:** Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Садржина захтева утврђена је чланом 151. Закона о јавним набавкама. Уплата Републичке административне таксе у износу од 120.000,00 динара врши се на текући рачун Буџета РС, број 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253. Копија захтева истовремено се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

